

安全を見守る

「飲んだら乗るな！乗るなら飲むな！」

注意

破裂事故の恐れのある スプレー缶タイプ簡易消火具の回収

ヤマトプロテック社製のスプレー缶タイプ 簡易消火具が、お宅にありますか？

ヤマトプロテック社製のスプレー缶タイプの簡易消火具の一部で、製造工程上の不具合が原因で容器内面に腐食が起き、液漏れや亀裂・破裂がおこる事が判明しました。特に、高温になる場所などに設置している場合には腐食の進行が進み、破裂事故の恐れもあり大変危険です。

過去にスプレー缶タイプの簡易消火具を購入され、今現在もお持ちの方は、製品が下記の対象製品であるかどうか、確認をお願いいたします。

お持ちの製品が下記の対象製品であった場合は、それ以上製品に触れず、ヤマトプロテック社に連絡し、回収を求めてください。



← 【ヤマトボーイKT (台所用)】

製造ロット番号	品質保証機関
KO331	2005.01/2005.02
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407、K2420	2005.05
K3407、K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10

【FM ボーイk (ファイマン・ボーイ)】 →

製造ロット番号	品質保証機関
KN301、KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408、K2421	2005.05
K3406、K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10



【問合せ先】 ヤマトプロテック株式会社


☎ 0120・801・084 (土日・祝日を除く平日 9時～17時)
 ☎ 072・361・2101 (平日 17時以降及び土日・祝日)
 《ホームページ URL》 <http://www.yamatoprotec.co.jp/>

※掲載記事は、消費者庁公表資料より転載



防犯

桂川町内で発生した街頭犯罪件数 (10月中)



平成 22 年 1 月～10 月 街頭犯罪件数累計：67 件

◆ バッグ・貴重品等、車内に置きっぱなしはダメ！



交通

交通事故発生状況 (10月中)

飯塚署管内【飯塚市・桂川町】
 発生件数 123 件 (1,188)
 負傷者数 181 人 (1,699)
 死亡者数 0 人 (11)

桂川町内で発生した交通事故
 発生件数 10 件 (86)
 負傷者数 18 人 (115)
 死亡者数 0 人 (0)

※ () 内は、平成 22 年 1 月～10 月累計



◎防犯・交通に関する問合せは

飯塚警察署 ☎ 21・0110
 桂川交番 ☎ 65・0110

◎防災・消防に関する問合せは

桂川消防署 ☎ 65・0321
 桂川町役場 総務課 ☎ 65・1100