



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2502080 1/2

令和7年6月20日

桂川町役場 水道課

様

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



採水場所名	九郎丸浄水場 九郎丸系 五反田地区 給水栓		
採水日時	令和7年6月10日 10:50	試料の種類	浄水
採水者	矢野 訓之	採取者所属	桂川町 水道課
天候	[前日] 雨 [当日] 雨	採水時の温度 [気温] 21.0℃ [水温] 21.0℃	残留塩素 0.4 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下
塩化物イオン	mg/L	7.1	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	300 以下
蒸発残留物	mg/L	121	500 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	-	7.0	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下

- 以下余白 -

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和7年6月10日 ~ 令和7年6月20日

検査責任者 飲料検査課長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備考

様

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。